



GUÍA

Evidencia y manejo de riesgos

SISTEMA PÚBLICO O PRIVADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COEPRISS
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA

 SALUD <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa	Código: Documento de Consulta	 COEPRISS <small>COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA</small>
	Autoevaluación Para Sistema Público O Privado De Abastecimiento De Agua. Hoja 1 de 1		

No.	ACTIVIDAD	SI	NO
I. DOCUMENTOS.			
1	¿Cuenta con aviso de funcionamiento?.		
2	¿Cuenta con Licencia Sanitaria?.		
II. RECONOCIMIENTO SANITARIO DE LAS INSTALACIONES.			
3	¿Cuenta con cerca perimetral?.		
4	¿En el área perimetral existen losa de concreto, cunetas, contracunetas o canales de desviación para protección?.		
5	¿La instalación cuenta con sellos impermeables en todas las juntas, uniones, equipos, accesorios y se encuentra libre de fugas?.		
6	¿Los ductos de ventilación y rejillas cuentan con protección contra insectos (mosquiteros o similar)?.		
7	¿Las áreas interiores de estaciones de bombeo y plantas potabilizadoras, se encuentran limpias y aseadas?.		
8	¿Las tuberías que conducen el agua en las distintas etapas del proceso, se identifican de manera apropiada y cuentan con un código de identificación visible?.		
9	¿Los tanques de almacenamiento o regulación y estaciones de bombeo, cuentan con los siguientes dispositivos? * Tapa envolvente el sardinel, que impide el escurrimiento al interior del tanque * Ducto de ventilación en forma de codo invertido (solo en cisternas). * Caja colectora de sedimentos. * Tubos para desfogue.		
10	¿Las paredes interiores de los tanques de almacenamiento, los cárcamos de bombeo o las cajas colectoras o repartidoras, cuentan con acabado sanitario?.		
11	¿Se cuenta con programa de limpieza de los tanques de almacenamiento?.		
12	¿El establecimiento cuenta con sistema de potabilización del agua, describir el proceso de potabilización, así como los desinfectantes empleados, en su caso?.		
13	¿Cuenta con registros o bitácoras sobre las determinaciones de cloro residual libre en el sitio de muestreo?.		